



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Ельцу, Елецкому, Измалковскому, Становлянскому и Долгоруковскому районам
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Липецкой области

указывается наименование контрольного (надзорного) органа, и при необходимости его территориального органа

Липецкая область, город Елец, ул. Коммунаров, д. 10

место вынесения предостережения

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от 04мая 2023 года

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИЗМАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК" С. ИЗМАЛКОВО".

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора

указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

на объекте защиты МБДОУ д/с «Колокольчик» с. Измалково Измалковского района по адресу: Липецкая область, Измалковский район с. Измалково, ул. Капитана Багрянцева, д.1, нарушаются требования норм Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

-п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479). Не пройдено обучение лиц мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам.

приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

1) Пройти обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам.

указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов).

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в течение тридцати календарных дней со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении своих прав, в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 года № 290.

указывается срок, в который может быть подано возражение, а также ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ельцу, Елецкому, Измалковскому, Становлянскому и Долгоруковскому районам управления

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой области Богданов С.В.

должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного
лица, принявшего решение

подпись

Богданов Станислав Владимирович, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ельцу, Елецкому, Измалковскому, Становлянскому и Долгоруковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой области, майор внутренней службы, телефон 8 920-242-82-49.

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о направлении предостережения в электронном виде:

«__» 20__ г. __ час. __ мин. kolokoltschik2019@mail.ru
адрес электронной почты